

Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l.RS, št. 110/02, 8/03-popr. in 85/03-ZZK-1 in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur.l.RS, št. 99/99, 39/00, 36/01) je Občinski svet Občine Vrhnika na 4. redni seji, dne 26. 4. 2007 sprejel

### **TEHNIČNI POPRAVEK**

#### **Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za javno prometno, energetska, vodovodno, komunalno, vodno in drugo gospodarsko infrastrukturo v industrijski coni Sinja Gorica (Ur. I. RS, št. 75/05)**

#### 1. člen

Prvi odstavek 19. člen odloka se pravilno glasi:

» (vodnogospodarske ureditve in zaščitni ukrepi)

- (1) Načrtovana IC je predvidena na poplavnem območju. Izvede se ukrepe za izboljšanje odtočnih razmer ob upoštevanju naslednjih ugotovitev:
- a) Vodotoki se očistijo zarasti in hidravlično ustrezno dimenzionirajo;
  - b) Jarek 1 se na severozahodnem robu območja industrijske cone preusmeri v Podlipščico:
    - dolžina prestavitve I je cca 258,90 m
    - širina dna b je cca 0,80 m
    - naklon brežin  $m=1,5$ ;
  - c) Jarek 2 se v zgornjem toku preusmeri proti cesti v Ligojno ter ob njej navzdol do ceste C in ob njeni zgornji strani v Podlipščico:
    - dolžina prestavitve I je cca 537,7 m
    - širina dna b je cca 1,80 m
    - naklon brežin  $m=1,5$ ;
  - d) Ribnjak se v spodnjem toku pred cesto G preusmeri proti opuščeni trasi železniške proge ter ob njeni severozahodni strani v Lahovko:
    1. dolžina prestavitve I je cca 200,40 m
    2. širina dna b je cca 2,50 m
    3. naklon brežin  $m=2$ ;
    4. prepust b/h je cca 2,50/3,00 m pri prečkanju s cesto G;
  - e) Če je to potrebno zaradi izboljšanja ali ohranjanja hidravličnega stanja na obravnavanem ali širšem območju so dovoljeni tudi dodatni ukrepi, kar pa mora biti dokazano v fazi projektiranja z ustreznim hidravličnim elaboratom;
  - f) Za vse ureditve voda je potrebno na projektno rešitev pridobiti vodno soglasje.«.

Številka: 3505-17/2007 (5-06)

Datum: 3. 5. 2007

Župan  
Občine Vrhnika  
dr. Marjan Rihar, l.r.